

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«04» декабря 2023 г., 71230061000208729757  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/18801845>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому  
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Тульской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«14» декабря 2023 г., 15 час. 30 мин. № 2312/011-71/158-В/ПВ**

(дата и время составления предписания)

**Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 61**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от  
« 04 » декабря 2023 г., № 2312/011-71/158-В/ПВ, учетный номер проверки 71230061000208729757.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Павлов Евгений Николаевич – старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору)
2. Ефремов Павел Олегович – инспектор ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Тульская, р-н Каменский, с Архангельское, ул Тихомирова, Дом 28

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А. А. КУДРЯВЦЕВА" ИНН 7127001424, адрес регистрации юридического лица: 301990, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, КАМЕНСКИЙ, СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ТИХОМИРОВА УЛИЦА, 28

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «14» декабря 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «14» декабря 2023 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. В здании МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский



район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28 кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствуют требованиям п. 4.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 и п.6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

2. В помещении столовой здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28, точечные дымовые извещатели смонтированы не на несущих строительных конструкциях, в нарушение п. 13.3.4. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009). Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

3. В помещении столовой здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28, пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, в нарушение табл.А.2 (п. 11.2) приложения А Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009). Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

4. В помещении спортзала здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28 не предусмотрена защитная конструкция извещателей, в нарушение п.13.3.13 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009). Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

Расчет пожарной нагрузки  
за отапливаемого пространства

покупать: защита рлс извещателей (хотелось бы сделать)



5. В помещении столовой здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28 расстояние от теплового пожарного извещателя до стены более 2,5 м (нарушение п. 13.6.1. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009).. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2024
6. В ряде помещений здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28 ручной пожарный извещатель располагается менее 0,75 м от других органов управления. (нарушение п. 13.13.2. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009).. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2024
7. В здании МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28 расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. (нарушение п. 13.15.15. Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009).. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2024
8. Допущено использование розеток с повреждениями в помещениях: актового зала, класса обучения механизаторов, классов №6, 10 здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.07.2024
9. Допущено использование электроустановочных изделий (электрического выключателя) с повреждениями в коридоре 3 этажа здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

10. Допущено использование электроустановочных изделий (распределительных коробок) с повреждениями в помещениях: класса обучения механизаторов, столовой (кухня, подсобное, кондитерское помещение, зал приема пищи), классов №5, 14, 16, 35, коридора на 1 этаже интерната, кабинета главного бухгалтера, на лестничной площадке 2 этажа основного лестничного марша, коридора 2 и 3 этажа (левое и правое крыло) здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

11. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в помещениях: класса обучения механизаторов, столовой (кухня, подсобное и кондитерское помещение), коридора 2 этажа, на лестничной площадке 3 этажа основного лестничного марша, лаборантской кабинета №15, подсобного помещения уборщиц на 3 этаже здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

12. Допущено использование удлинителей не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов в помещениях: актового зала (сцена), классов №24, 29, 30, 33, столовой, кабинета заместителя директора, коридорах 2 и 3 этажа здания МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.. Место выявления нарушения: Здание МКОУ "Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева" по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ.

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ.


**Срок устранения нарушения:**

01.07.2024

(указывается выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору)  
Павлов Евгений Николаевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Павлов Евгений Николаевич - Старший инспектор ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов по пожарному надзору), телефон: 84874162393, e-mail: ondipr-efremov2017@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_\_» часов «\_\_\_» минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

