



450401 516300

Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ****Прокуратура Каменского района**ул. Комсомольская, 14, с. Архангельское,
Тульская область, Россия, 301990Директору МКОУ «Архангельская
средняя школа им. А.А.
Кудрявцева»

Иванчиковой О.Н.

28.01.2025

№ 4-03-2025**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**об устранении нарушений
требований пожарной безопасности

Прокуратурой Каменского района при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и законов, действующих на территории Российской Федерации, проведена проверка требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Настоящий Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Согласно ст. 34 указанного закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии со ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В силу ст. 1 данного закона к нормативным документам по пожарной безопасности отнесены национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 данного закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться

или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В силу п. 14 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1497 (далее «Правила противопожарного режима в РФ») устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Согласно п. 18 «к» «Правил противопожарного режима в РФ» двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

В МКОУ «Архангельская средняя школа им. А.А. Кудрявцева» выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- не обеспечено наличие устройства для самозакрывания двери, расположенной на лестничной клетке 1, 2, 3 этажа здания («Правила противопожарного режима в РФ» утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 г. №1479 п. 14);

- не обеспечено размещение на люке ведущем в чердачное помещение лестничной клетки информации о месте хранения ключей от замка («Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479, п. 18);

Выявленные нарушения несут реальную угрозу жизни и здоровью людей, так как учреждение относится к объектам массового пребывания.

Указанные нарушения требований пожарной безопасности стали возможны в связи с отсутствием должного контроля со стороны руководства учреждения за их исполнением, недостаточным знанием требований закона со стороны должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.
2. Принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления с приложением копий приказов о дисциплинарном взыскании.